



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

سرپرست معاونت حمل و نقل و جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

شماره: ۹۵۹۰۲/۹۵۰ صادره

پیوست: دارد

بسمه تعالی

سرمایه گذاری برای تولید

فوری - حائز اهمیت

رؤسا و مدیران عامل محترم سازمان ها و شرکت های تابعه

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها

موضوع: لزوم نصب شیر گاز حساس به زلزله در ساختمان های ستادی و استانی زیرمجموعه وزارت متبوع
با سلام و احترام؛

همانگونه که مستحضرید انجام اقدامات پیشگیرانه در مواجهه با بحران های طبیعی نقش مهمی در کاهش تلفات جانی و جلوگیری از نابودی زیرساخت ها و تأسیسات زیربنایی کشور دارد. با توجه به وجود سیستم لوله کشی گاز سراسری در سطح کشور، یکی از سناریوهای محتمل در هنگام وقوع زمین لرزه، وقوع انفجارهای شدید به دلیل انتشار سریع یا نشت آرام گاز طبیعی است. در این راستا، ویرایش پنجم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان «سامانه گاز طبیعی در ساختمان» (فایل پیوست)، نصب شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله را برای سه گروه از ساختمان ها شامل ساختمان های آپارتمانی مسکونی با تعداد واحد زیاد، ساختمان های عمومی و ساختمان های خاص مستند به بند ۱۷-۴-۱۰-۵ الزامی نموده است. از این رو، پایانه های مسافری و حمل و نقل زمینی (جاده ای و ریلی)، هوایی و دریایی براساس بند ۱۷-۳-۳-۲-۱ و وزارتخانه ها، مؤسسات اداری دولتی براساس بند ۱۷-۳-۳-۲-۴ مشمول تعریف ساختمان های عمومی بوده و همچنین ساختمان هایی که در مدیریت بحران و امدادرسانی نقش دارند مستند به بند ۱۷-۳-۴ مشمول ساختمان های خاص خواهند بود. با عنایت به اهمیت بالای موضوع، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به نصب شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله در ابتدای مسیر لوله کشی گاز ساختمان های ستادی و استانی، پایانه های حمل و نقلی و کلیه ساختمان های مشمول بندهای فوق مربوط به آن سازمان/ شرکت/ اداره کل، با قید فوریت اقدام و نتیجه را به این ستاد منعکس نمایند.

مهران قربانی

جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران

رونوشت:

جناب آقای رحیمی، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی - جهت استحضار و صدور دستور اقدام مشابه

جناب آقای نقیسی، رئیس محترم مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران - برای آگاهی و پیگیری لازم